

ТОО "Майкубен - Вест"

РК, 141200, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Шоптыколь

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА

Качественная характеристика угля марки Д разреза "Майкубенский" Шоптыкольского месторождения в соответствии с СТ РК 1689-1-2012 "Угли Майкубенского бассейна. Часть 1. Шоптыкольское месторождение. Технические условия"
срок действия до 19 августа 2014 года

Марка угля Д	
Показатели качества	
Крупность угля, мм	0 - 125, 0 - 300
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг. Не менее	4900-5200
Зольность на сухое состояние топлива, % Не более	6-8
Общая влага в рабочем состоянии топлива, %	18-20
Содержание общей серы, Собщ., %	0,40 - 1,20
Содержание летучих, %	40-48
Коэффициент размолоспособности, КЛО	1,21
Температура плавления золы по фазам плавления, °С	t ₁ -1200°С, t ₂ -1380°С, t ₃ -1470°С

Химический состав золы углей, %

SiO ₂	41,53
Al ₂ O ₃	21,91
Fe ₂ O ₃	16,75
CaO	7,79
MgO	2,86
P ₂ O ₃	0,65
Na ₂ O	0,72
K ₂ O	1,02
SO ₃	5,91
TiO ₂	0,86

Элементный состав daf, %

Кислород	18,62
Азот	1,02
Водород	5,76
Углерод	74,00
Сера	0,60

Главный инженер
ТОО "Майкубен - Вест"

Главный геолог
ТОО "Майкубен - Вест"



М.К. Сакиянов

Л.М. Аполоненко